

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Kindergarten 30 KG-LF + 30 KG-LFH (Trockenraum)

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von WC-Trennwänden Fabrikat meta Typ 30 KG-LF. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Anlagentyp muß TÜV-geprüft sein und über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit verfügen. Anlagen ohne gültige TÜV-GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Anlagenhöhe

Frontelemente einschl. Abdeckprofil:
2094 mm inkl. 89 mm Fußluft
Durchgangshöhe: 2074 mm
Türen einschl. 89 mm Fußluft:
wahlweise 1400 mm oder 2069 mm hoch
Trennwände einschl. 89 mm Fußluft:
wahlweise 1400 mm oder 2079 mm hoch

Gemäß DIN-EN 1176-1 darf die Fußluft aus Sicherheitsgründen nicht mehr als 89 mm betragen.

Vorderfront

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen. Um eine hohe Stabilität der Anlage zu gewährleisten, muss über die gesamte Vorderfront ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, mindestens 43 x 20 mm, verlaufen. Wandanschlüsse müssen mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm ausgeführt sein. Hierdurch können bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden.

Türen

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte, sie müssen selbstschließend ausgeführt sein. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen. Alle Ecken und Kanten müssen abgerundet sein. Die Türbreite hat 470 mm, die Durchgangsbreite 474 mm zu betragen. Gemäß den Vorschriften des BAGUV müssen die Türen mit beidseitigem Klemmschutzgummi oder wahlweise mit Aluminium-Klemmschutzprofil an der Bandseite ausgestattet sein.

Trennwände

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen. An Wand und Vorderfront muss die Trennwand mit einem U-Profil, 33 x 30 mm befestigt sein. Trennwände von 140 cm Höhe müssen mit Aluminiumwinkeln befestigt werden.

Füße

aus Aluminiumstäben, 20 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein.

Beschläge

je Tür 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, die poliert oder pulverbeschichtet in 8 Farben ohne Mehrpreis lieferbar sein müssen. Die Feder muss mit korrosionsschützender Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung versehen sein. Ein Selbstschließen der Tür muss gewährleistet sein. Ein formschöner Rundgriff, der auch als Türanschlag dient, muss auch bei geöffneter Tür vor Verletzungen schützen.

Profile

müssen eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Farben ohne Mehrpreis zur Verfügung stehen. Aluminiumwinkel nur pulverbeschichtet in 7 Farben.

Farben Platten

mindestens 12 Farben ohne Mehrpreis.

Farben Nylonteile

mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis.

Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.

