

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von WC-Trennwänden Fabrikat meta Typ 13 RF. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Anlagentyp muß TÜV-geprüft sein und über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit verfügen. Anlagen ohne gültige TÜV-GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Anlagenhöhen

2010 mm einschl. 150 mm Fußluft,
Durchgangshöhe 1990 mm
2150 mm einschl. 150 mm Fußluft,
Durchgangshöhe 2130 mm

Vorderfronten

müssen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten bestehen. Alle sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast sein. Über die gesamte Vorderfront muss ein umgreifendes eckiges 2-Kammer-Abdeckprofil aus Aluminium, mindestens 20 x 43 mm, verlaufen, um eine hohe Stabilität der Anlage zu gewährleisten. Wandanschlüsse sind mit eckigen Aluminium-U-Profilen 17 x 30 mm auszuführen, um bauliche Unebenheiten ausgleichen zu können.

Türen

müssen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront bestehen, stumpf einschlagend und selbstschließend sein. Alle Kanten sind in einem Radius von 1 mm zu fräsen und zu fasen und sämtliche Ecken in einem Radius von 3 mm abzurunden.

Das eckige Türanschlagprofil aus Aluminium 21 x 17,5 mm, muß an der Schlossseite mit einer Gummidichtung versehen sein, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

Trennwände

müssen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront bestehen. Die sichtbaren Kanten, oben und unten, sind zu fräsen und zu fasen.

An bauseitiger Wand und Vorderfront muss die Trennwand mit einem eckigen Aluminium U-Profil, 17 x 30 mm, befestigt sein.

Füße

aus Aluminium Vollmaterial, 20 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein. Sie sind 55 mm abgesetzt und durch die 13 mm Platte mit Panheadsrauben M6 x 18 mm verschraubt.

Beschläge

je Tür 3 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, davon ein Federband, müssen poliert oder pulverbeschichtet in mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis lieferbar sein. Die Feder muss mit korrosionsschützende Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung versehen sein. Riegelverschluss bestehend aus einem pulverbeschichteten Alu-Schlosskasten mit Riegel in Edelstahl und Zugknöpfen mit Rot-Weiß-Verriegelung in Nylon.

Zubehör

Je WC-Kabine sind ein Nylon-Kleiderhaken und ein Türpuffer mitzuliefern und zu montieren. Die Befestigung hat verdeckt zu erfolgen.

Farben Profile

eloxiert oder pulverbeschichtet in mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis.

Schamwandhalter nur pulverbeschichtet.

Farben Platten

mindestens 12 Farben ohne Mehrpreis.

Farben Nylonteile

mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis.

Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm

Sie müssen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront bestehen.

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln. Die vorderen Ecken müssen in einem Radius von 100 mm abgerundet sein.

Ausführung in Glas: müssen aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie bestehen.

Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm

Sie müssen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront bestehen.

Der Wandanschluss muss mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln erfolgen. Die vordere obere Ecke muss in einem Radius von 100 mm die untere Ecke in einem Radius von 9 mm abgerundet sein.

Unten muss die Wand mit einem Stützfuß am Boden befestigt werden.

Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.



meta