

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von WC-Trennwänden Fabrikat meta Typ 13 RP. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Anlagentyp muß TÜV-geprüft sein und über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit verfügen. Anlagen ohne gültige TÜV-GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Anlagenhöhen

2030 mm einschl. 150 mm Fußluft,
Durchgangshöhe 1985 mm
2170 mm einschl. 150 mm Fußluft,
Durchgangshöhe 2125 mm

Vorderfronten

müssen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig rauhmatter Oberfläche bestehen. Alle sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast sein. Über die gesamte Vorderfront muss ein umgreifendes 3-Kammer-Abdeckprofil aus Aluminium, mindestens 45 x 86 mm, verlaufen, um eine hohe Stabilität der Anlage zu gewährleisten.

Wandanschlüsse sind mit gerundeten Aluminium-U-Profilen 22 x 30 mm auszuführen, um bauliche Unebenheiten ausgleichen zu können.

Türen

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen, stumpf einschlagend und selbstschließend sein. Alle Kanten sind in einem Radius von 20 mm und sämtliche Ecken in einem Radius von 9 mm abzurunden. Das Türanschlagprofil aus Aluminium-Rundprofil \varnothing 45 mm, muss an der Schlossseite mit einer Gummidichtung versehen sein, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

Trennwände

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen. Die sichtbaren Kanten, oben und unten, sind zu fräsen und zu fasen. An bauseitiger Wand und Vorderfront muss die Trennwand mit einem gerundeten U-Profil, 22 x 30 mm, befestigt sein.

Füße

aus Aluminiumrohr, 40 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein. Sie sind in die senkrechten Rundprofile einzulassen.

Beschläge

je Tür 3 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, davon ein Federband, müssen poliert oder pulverbeschichtet in mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis lieferbar sein. Die Feder muss mit korrosionsschützender Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung versehen sein. Riegelschloss bestehend aus einem pulverbeschichteten Alu-Schlosskasten mit Riegel in Edelstahl und Zugknöpfen mit Rot-Weiß-Verriegelung in Nylon.

Zubehör

Je WC-Kabine sind ein Nylon-Kleiderhaken und ein Türpuffer mitzuliefern und zu montieren. Die Befestigung hat verdeckt zu erfolgen.

Farben Profile

eloxiert oder pulverbeschichtet in mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis.

Schamwandhalter nur pulverbeschichtet.

Farben Platten

mindestens 12 Farben ohne Mehrpreis.

Farben Nylonteile

mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis.

Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm

Sie müssen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront bestehen.

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln. Die vorderen Ecken müssen in einem Radius von 100 mm abgerundet sein.

Ausführung in Glas: müssen aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie bestehen.

Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm

Sie müssen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront bestehen.

Der Wandanschluss muss mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln erfolgen. Die vordere obere Ecke muss in einem Radius von 100 mm die untere Ecke in einem Radius von 9 mm abgerundet sein.

Unten muss die Wand mit einem Stützfuß am Boden befestigt werden.

Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.



meta