

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von WC-Trennwänden Fabrikat meta Typ 30 KG. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Anlagentyp muß TÜV-geprüft sein und über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit verfügen. Anlagen ohne gültige TÜV-GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

## Anlagenhöhe

1400 mm einschl. 89 mm Fußluft.

Gemäß DIN-EN 1176-1 darf die Fußluft aus Sicherheitsgründen nicht mehr als 89 mm betragen.

## Vorderfront

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen. Wandanschlüsse mit stabilen Aluminiumwinkeln 80/80/50/8. An der Vorderfront müssen diese mit einer Gegenplatte verschraubt sein. Zum Ausrichten der Anlage muss zwischen Trennwand und Wand ca. 10 mm Luft sein.

## Türen

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen und selbstschließend ausgeführt sein. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen. Alle Ecken und Kanten müssen abgerundet sein. Die Türbreite hat 470 mm, die Durchgangsbreite 474 mm zu betragen. Gemäß den Vorschriften des BAGUV müssen die Türen mit beidseitigem Klemmschutz ausgestattet sein.

## Trennwände

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit PP-Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen. An Wand und Vorderfront muss die Trennwand mit stabilen Aluminiumwinkeln 80/80/50/8 befestigt werden.

## Stützfüße

Aluminiumrohre, 20 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein.

## Beschläge

je Tür 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, die poliert oder pulverbeschichtet in 7 Farben ohne Mehrpreis lieferbar sein müssen. Die Feder muss mit korrosionsschützender Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung versehen sein. Ein Selbstschließen der Tür muss gewährleistet sein. Ein formschöner Rundgriff, der auch als Türanschlag dient, muss auch bei geöffneter Tür vor Verletzungen schützen.

## Profile

müssen eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Farben ohne Mehrpreis zur Verfügung stehen.

Aluminiumwinkel nur pulverbeschichtet in 7 Farben.

## Farben Platten

mindestens 12 Farben ohne Mehrpreis.

## Farben Nylonteile

mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis.

## Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.



**meta**